

台風21号接近に伴う被害

H30. 9. 4 川島中学校



駐車場 倒木



体育館への通路屋根アクリル板はがれ8枚



プール機械室東 スチールロッカー転倒



中庭バスケットゴール転倒



中庭 松 倒木



中庭 桜 倒木



玄関 電灯カバー 破損



小中グラウンド 倒木



小中グラウンド 倒木 ネット支柱・フェンス 破損 倒木が 隣接民有地へ



小中グラウンド 体育倉庫 屋根破損



4階1 A前雨漏り



小中グラウンド ナイター設備 電柱 傾倒 根元陥没

停電 15:20~21:12

- ☞ エアコン・セコム等のリセット
- 高架水槽・消化水槽の減水アラーム
リセット等の対応